

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
БПКп, мг/л	6
Концентрация вредных веществ в сточной воде после очистки, мг/л	
взвешенные вещества	10
азот аммонийных солей	2,0
Фосфаты	1,1
Нитраты	10
Нитриты	0,8
поверхностно-активные вещества	0,5

**Область применения:** для глубокой биологической очистки хозяйствственно-бытовых сточных вод при отсутствии централизованной системы канализации на объектах Минобороны РФ и других объектах.

**Условия использования, хранения, транспортирования и меры безопасности:** в соответствии с рекомендациями изготовителя

**Информация, наносимая на этикетку:** наименование продукции, наименование фирмы-изготовителя, адрес фирмы-изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Продукция «Станция очистки хозяйственно - бытовых сточных вод «Диамант» по результатам лабораторных исследований образцов сточной воды до- и после очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».



Эксперт

А. Казанцев